

**Tepelné soustavy v budovách –  
Výpočet tepelného výkonu****ČSN  
EN 12831  
OPRAVA 1**

06 0206

Corrigendum

**ČSN EN 12831 (06 0206) Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu** z března 2005 se opravuje takto:

*Původní vzorec (28) se nahrazuje vzorcem ve tvaru součinu:*

$$\Phi_{RH,i} = A_i \cdot f_{RH} \quad [W]$$

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 12831 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**73848** Cenová skupina 403

