

ICS 27.080; 91.140.30

ČSN
EN 12309-2
OPRAVA 1
06 1520

Srpen 2016

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

**Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva
se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW –
Část 2: Bezpečnost**



English version
Version Française
Deutsche Fassung

Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat
input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety

Appareils à sorption fonctionnant au gaz
pour le chauffage et/ou le refroidissement
de débit calorifique sur PCI inférieur à 70
kW - Partie 2 : Sécurité

Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung
und/oder Kühlung mit einer
Nennwärmebelastung nicht über 70 kW -
Teil 2: Sicherheit

This corrigendum becomes effective on 2 December 2015 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 2 décembre 2015 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 2. Dezember 2015 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

1 Modification to Table 10

Replace Table 10 with the following new one:

"

Table 10 — Values for As and K

Test gas	G 110	G 120	G 20	G 25	G 30	G 31
A_s	3,67	4,14	9,52	8,19	30,95	23,8
K	0,946	0,955	1	1	1,047	1,04

"

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 12309-2 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2016, 4 strany

99793 Cenová skupina 998



8 590963 997933