

**Větrání nebytových budov – Základní požadavky
na větrací a klimatizační systémy****ČSN
EN 13779
OPRAVA 1**

12 7007

Corrigendum

ČSN EN 13779 (12 7007) Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy z července 2010 se opravuje takto:

V příloze D se v článku D.8 upravuje pravý sloupec tabulky „Samostatná odváděcí jednotka nebo ventilátor“ takto:

Odváděcí ventilátor	SFP_E daného ventilátoru $W \cdot m^{-3} \cdot s$
EF-1	600
EF-2	850
EF-3	700
EF-4	670

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Centrum technické normalizace, Fakulta strojní ČVUT v Praze, IČ 68407700, Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 75 Vzduchotechnická zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 13779 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2013, 2 strany

92196 Cenová skupina 998



8 590963 921969