

Zdravotnětechnické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury

**ČSN
EN 15091
OPRAVA 1
13 7108**

idt EN 15091:2006/AC:2007-10

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 15091:2007 je českou verzí opravy EN 15091:2006/AC:2007-10. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 15091:2007 is the Czech version of the Corrigendum EN 15091:2006/AC:2007-10. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 15091 (13 7108) Zdravotnětechnické armatury – Elektronicky otevírané a uzavírané zdravotnětechnické armatury z července 2007 se opravuje takto:

V článku 5.3.4 v tabulce 11, ve sloupci „Armatury pro vnitřní vodovod typu 1“ v prvním řádku „Zkušební tlak“ se nahrazuje stávající text „(0,1 + 0,01) MPa [(1 + 0,1) bar]“ novým textem „(0,3 + 0,02) MPa [(3,0 + 0,2) bar]“.
Opravená tabulka má toto znění:

Tabulka 11 – Průtoky a zkušební tlaky v závislosti na druhu použití

Vnitřní vodovod	Armatury pro vnitřní vodovod typu 1	Armatury pro vnitřní vodovod typu 2
Zkušební tlak	(0,3 + 0,02) MPa	(0,01 + 0,002) MPa
	[(3,0 + 0,2) bar]	[(0,1 + 0,02) bar]
Průtok pro umyvadlové armatury	6,0 l/min (0,1 l/s)	3,0 l/min (0,05 l/s)
Zkušební tlak	(0,3 + 0,02) MPa	(0,01 + 0,002) MPa
	[(3,0 + 0,2) bar]	[(0,1 + 0,02) bar]
Průtok pro sprchy	9,0 l/min (0,15 l/s)	6,0 l/min (0,1 l/s)
Ostatní aplikace	Podle příslušné aplikace	Podle příslušné aplikace

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut Praha, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 15091 OPRAVA 1

Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2008, 2 strany

81855 Cenová skupina 998

