

**Elektrická instalace nízkého napětí –
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení –
Obecné předpisy****ČSN 33 2000-5-51**
ed. 3+Z1+Z2
OPRAVA 1

Corrigendum

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy z června 2022 se opravuje takto:

V tabulce ZA.1 se v řádce „AB7“, ve druhém sloupci číselný údaj „+25“ nahrazuje takto „–25“.

V tabulce ZA.1 se v řádce „AB8“, ve druhém sloupci číselný údaj „+50“ nahrazuje takto „–50“.

V tabulce ZA.1 se v řádce „BA5“, ve třetím sloupci zrušuje odstavec začínající textem „Zařízení, která nejsou...“ nahrazuje textem „Zařízení, která nejsou chráněna proti přímému dotyku, jsou povolena výhradně na místech, která jsou přístupná pouze oprávněným osobám s technickými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi (inženýři a technici), které jim umožní vyhnout se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 OPRAVA 1



516886

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2023, 2 strany
Cenová skupina 998

