



**Elektrotechnické předpisy –
Elektrická zařízení –
Část 4: Bezpečnost –
Kapitola 41: Ochrana před úrazem
elektrickým proudem**

**ČSN 33 2000-4-41
OPRAVA 1**

Corrigendum

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem z února 2000 se opravuje takto:

Vysvětlivky k textu

Ve druhém řádku čtvrtého odstavce se mění „HD 364.4.41 S2:1996“ na „HD 384.4.41 S2:1996“.

V článku 411.1.2.4 se mění „PELV“ na „FELV“.

V tabulce 41 NM se mění čtvrtý řádek vysvětlivky³⁾ takto:

„elektráren, ve kterých se nenapájí distribuční síť dodavatele elektřiny.“

Strana 22

Začátek textu druhé poznámky k této normě pod čarou se mění takto:

****)** POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ Pro rozvodná zařízení dodavatele elektřiny se používá PNE 33 0000-1.....

Začátek textu v článku 413.1.5.7 se mění takto:

„Jestliže nelze splnit podmínky“

V článku 413.N6.1.2 se mění text bodu a) takto:

- a) V sítích s kompenzací zemních kapacitních proudů, kde se uzel přechodně odporově uzemňuje, je dovolená doba tohoto přechodného uzemnění maximálně 5 s a nejvyšší dovolený přídatný proud místem poruchy v důsledku přechodného uzemnění je 300 A.

POZNÁMKA Chyba v článku 413.N6.1.2 se vyskytovala pouze v prvních výtiscích této normy a byla způsobena tiskem.

Strana 38

V pátém řádku se mění údaj „413.1Nb“ na „413.1.NB1“.

Strana 42

Text podbodů bb), bc) a bd) se mění takto:

bb) elektrické oddělení za předpokladu, že je použito zvýšené izolace přívodu spotřebiče podle 413.5.1.4;

bc) elektrické oddělení se současným uvedením pracovního místa na stejný potenciál neživých částí pospojováním (viz 413.5.3.1);

bd) elektrické oddělení obvodů se současným použitím chrániče;

Pod obrázkem přílohy NM 15 se mění údaj „ $I_{zd} = 1\,000\text{ A}$ “ na „ $I_{zd} = 1\,500\text{ A}$ “ a údaj „ $I_{zd} < 300\text{ A}$ “ se mění na „ $I_{zd} < 450\text{ A}$ “.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 33 2000-4-41 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Rok vydání 2000, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

60085 Cenová skupina 403



8 590963 600857