

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách – Část 1: Výpočet zkratových proudů**ČSN
EN 61660-1
OPRAVA 1
33 3025**

idt IEC 61660-1:1997/Cor.1:1999-03

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61660-1:1999 je českou verzí opravy IEC 61660-1:1997/Cor.1:1999-03. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61660-1:1999 is the Czech version of the Corrigendum IEC 61660-1:1997/Cor.1:1999-03. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 61660-1 (33 3025) Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách – Část 1: Výpočet zkratových proudů ze října 1999 se opravuje takto:

2.4.2.1 Kvazistacionární ustálený zkratový proud I_{kD}

Nahrazuje se rovnice (13) takto:

$$I_{kD} = \lambda_D \frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{cU_n}{\sqrt{3} Z_N} \cdot \frac{U_{rTLV}}{U_{rTHV}}$$

POZNÁMKA Tato oprava byla již zapracována do textu normy.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61660-1 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79358 Cenová skupina 403

