

**Elektrická venkovní vedení s napětím
nad AC 45 kV –
Část 1: Všeobecné požadavky –
Společné specifikace**

**ČSN
EN 50341-1
OPRAVA 1
33 3300**

Corrigendum

ČSN EN 50341-1 (33 3300) Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV – Část 1: Všeobecné požadavky – Společné specifikace z listopadu 2002 se opravuje takto:

V příloze H, článku H.4.3 se rovnice:

$$Z_E = 0,25 \cdot \left(Z_S \cdot \sqrt{Z_S \cdot (4 \cdot R_t + Z_S)} \right)$$

nahrazuje takto:

$$Z_E = 0,25 \cdot \left(Z_S + \sqrt{Z_S \cdot (4 \cdot R_t + Z_S)} \right)$$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jiří Holub

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 50341-1 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2012, 2 strany

90399 Cenová skupina 998



8 590963 903996