

**Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-709: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech –
Přístavy a obdobné lokality****ČSN 33 2000-7-709
OPRAVA 1**

idt HD 60364-7-709:2009/Cor.:2010-03

Corrigendum

Tato oprava ČSN 33 2000-7-709:2010 je českou verzí opravy HD 60364-7-709:2009/Cor.:2010-03. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN 33 2000-7-709:2010 is the Czech version of the Corrigendum HD 60364-7-709:2009/Cor.:2010-03. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality z března 2010 se opravuje takto:

Příloha ZA

V článku 709.521.7.2 se zrušují zvláštní národní podmínky pro Španělsko.

Text k 709.55.1.1 se nahrazuje novým zněním:

Ve Španělsku mohou být kromě zásuvek odpovídajících požadavkům souboru IEC 60309 užívány i zásuvky se jmenovitou hodnotou 16 A včetně podle UNE 20315.

Text k 709.55.1.5 se nahrazuje novým zněním:

Ve Španělsku se ke každé zásuvce odpovídajících požadavkům souboru IEC 60309 zřídí i zásuvka odpovídající národní normě (UNE 20315).

Příloha ZB

Pro Španělsko se doplňuje následující text:

709.55.1.1 Španělsko

V návaznosti na RD 842/2002, pravidla pro instalace nízkého napětí, zásuvky musí vyhovovat požadavkům souboru UNE-EN 60309, nezávisle na jmenovitém proudu. Požadovány jsou následující parametry zásuvek:

- Jmenovité napětí: 230 V
- Jmenovitý proud: 16 A
- Počet pólů: 2 a uzemnění
- Stupeň ochrany krytem: IP X6

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN 33 2000-7-709 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2012, 2 strany

90583 Cenová skupina 998

