

**Elektrické instalace nízkého napětí –  
Část 7-710: Zařízení jednoúčelová  
a ve zvláštních objektech – Zdravotnické  
prostory****ČSN 33 2000-7-710  
OPRAVA 1**

idt HD 60364-7-710:2012/AC:2013-03

## Corrigendum

Tato oprava ČSN 33 2000-7-710:2013 je českou verzí opravy HD 60364-7-710:2012/AC:2013-03. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This Corrigendum to ČSN 33 2000-7-710:2013 is the Czech version of the Corrigendum HD 60364-7-710:2012/AC:2013-03. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

**ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory** z ledna 2013 se opravuje takto:

*V příloze ZA se doplňují následující zvláštní národní podmínky takto:*

Článek	Zvláštní národní podmínka
710.415.2.2	<b>Slovensko</b> Nahradit první paragraf takto: V zdravotnických prostorech skupiny 1 nesmí odpor ochranných vodičů, včetně odporu spojení mezi ochrannými kontakty zásuvek a ochrannými svorkami upevněných zařízení, nebo jakýmkoliv cizími vodivými částmi a přípojnici dopňujícího spojení být větší než 0,2 Ω
710.512.2.1	<b>Slovensko</b> Nahradit paragraf nad POZNÁMKOU 4 takto: Elektrické přístroje (zásuvky a spínače) musí být umístěné ve vzdálenosti alespoň 0,2 m ve všech směrech (vzdálenost středů zásuvek a středů těchto vývodů) od jakýchkoliv vývodů zdravotnických plynů – kyslíku, nebo hořlavých plynů, aby bylo minimalizováno riziko vznícení hořlavých plynů.
Tabulka B.1, řádek 19	<b>Slovensko</b> Na Slovensku je hemodialýza zařazena do skupiny 2.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

### **ČSN 33 2000-7-710 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2013, 2 strany

**93420** Cenová skupina 998

