

**Výbušné atmosféry –
Část 0: Zařízení – Obecné požadavky****ČSN
EN 60079-0**
ed. 4
OPRAVA 2
33 2320

idt IEC 60079-0:2011/Cor.2:2013-12

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013 je českou verzí opravy IEC 60079-0:2011/Cor.2:2013-12. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60079-0 ed. 4:2013 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60079-0:2011/Cor.2:2013-12. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60079-0 ed. 4 (33 2320) Výbušné atmosféry – Část 0: Zařízení – Obecné požadavky z března 2013 se opravuje takto:

7.1.2.2 Plastové materiály

Nahrazuje se položka b) následovně:

- b) identifikaci materiálu, včetně jeho
- typu označení,
 - barvy,
 - typu a procentu plnidel a ostatních přísad, pokud se používají;

7.1.2.3 Elastomery

Nahrazuje se položka b) následovně:

- b) identifikaci materiálu, včetně jeho
- typu označení,
 - barvy,
 - typu a procentu plnidel a ostatních přísad, pokud se používají;

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 60079-0 ed. 4 OPRAVA 2

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2014, 2 strany

95421 Cenová skupina 998



8 590963 954219