



**NÍZKOFREKVENČNÍ KABELY
A VODIČE S IZOLACÍ Z PVC
A PLÁŠTĚM Z PVC**
**Část 2: Kabely v párech, trojkách,
čtyřkách a pětkách pro vnitřní instalace**

**ČSN
IEC 189-2
OPRAVA 1**

34 7821

Corrigendum

ČSN IEC 189-2 Nízkofrekvenční kabely a vodiče s izolací z PVC a pláštěm z PVC - Část 2: Kabely v párech, trojkách, čtyřkách a pětkách pro vnitřní instalace z října 1992 se opravuje takto:

Třetí odstavec článku 2.11 (první věta na straně 8) zní:

Páska musí být šroubovitě obtočena nebo podélně položena kolem ovinuté duše s překrytím alespoň 20 % šířky pásky nebo 6 mm - platí menší hodnota.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN IEC 189-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 1997, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

22400 Cenová skupina 403

