

**Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení
se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV –
Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury**

**ČSN
EN 61466-1
OPRAVA 1
34 8054**

idt IEC 61466-1:1997 /Cor.1:2007-11

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61466-1:1998 je českou verzí opravy IEC 61466-1:1997 /Cor.1:2007-11. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61466-1:1998 is the Czech version of the Corrigendum IEC 61466-1:1997/Cor.1:2007-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 61466-1 (34 8054) Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV – Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury z května 1998 se opravuje takto:

Strana 21

Tabulka C.1

Pod tabulkou C.1 se doplňuje tento text:

Aby se mohlo zabezpečit vložení spojovacího čepu do otvorů v ramenech vidlice, tyto otvory by měly být spíše obdélníkové než kulaté. V tomto případě rozměr d_2 v tabulce C.1 musí být považován za šířku otvorů.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61466-1 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2008, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

80791 Cenová skupina 403



8 590963 807911