

**Elektrická požární signalizace –  
Část 18: Vstupní/výstupní zařízení****ČSN  
EN 54-18  
OPRAVA 1  
34 2710**

idt EN 54-18:2005/AC:2007-01

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 54-18:2006 je českou verzí opravy EN 54-18:2005/AC:2007-01. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 54-18:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 54-18:2005/AC:2007-01. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 54-18 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 18: Vstupní/výstupní zařízení** z června 2006 se opravuje takto:

*V článku 4.3.1 se druhý odstavec nahrazuje následujícím textem:*

U snímatelných zařízení musí být těleso označeno podle bodu a), b), c) a e), zásuvka musí být označena alespoň podle bodu c) (tj. jeho vlastní označení výrobku) a d).

**Vypracování opravy normy**

Žpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 54-18 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**79346** Cenová skupina 403

