

**Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení –
Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný
obvod –
Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým
proudem**

**ČSN
EN 50122-1
ed. 2
OPRAVA 2
34 1520**

Corrigendum

ČSN EN 50122-1 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem z listopadu 2011 se opravuje takto:

V příloze se nahrazuje text „Elektrody musí být umístěny do vzdálenosti 1 m od neživé části.“ takto:

Elektrody nesmí být umístěny ve vzdálenosti menší než 1 m od neživé části.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 50122-1 ed. 2 OPRAVA 2



504807

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2018, 2 strany
Cenová skupina 998

