

Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí**ČSN
EN 61057
OPRAVA 1
35 9714**

idt IEC 61057:1991/Cor.:1999-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61057:1996 je českou verzí opravy IEC 61057:1991/Cor.:1999-07. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61057:1996 is the Czech version of the Corrigendum IEC 61057:1991/Cor.:1999-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 61057 (35 9714) Izolační pohyblivé pracovní plošiny pro práce pod napětím nad 1 kV střídavého napětí z května 1996 se opravuje takto:

8.1.1.1 Obecné podmínky zkoušky

V prvním odstavci v prvním řádku se nahrazuje:

„... v roztoku trifluorotríchloretanu (CF₂ClCFCl₂) ...“

takto:

„... v roztoku isopropanolu (CH₃-CH(OH)-CH₃) ...“

Na konec tohoto odstavce se doplňuje poznámka:

POZNÁMKA Je povinností zaměstnavatele aby zajistil, že odpovídající legislativa a bezpečnostní požadavky pro použití této chemikálie jsou splněny.

8.2.1 Obecné podmínky zkoušky

V prvním odstavci v prvním řádku se nahrazuje „... v trifluorotríchloretanu (CF₂ClCFCl₂) ...“ takto:

„... v isopropanolu (CH₃-CH(OH)-CH₃) ...“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 61057 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79037 Cenová skupina 403

