



**Polovodičové měniče – Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací –
Část 1-1: Stanovení základních požadavků**

**ČSN
EN 60146-1-1
OPRAVA 1**

35 1530

eqv IEC 60146-1-1:1991/Cor.:1993-08

Corrigendum

ČSN EN 60146-1-1 (35 1530) Polovodičové měniče – Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací – Část 1-1: Stanovení základních požadavků z dubna 1997 se opravuje takto:

Tabulka 2 se nahrazuje takto:

Tabulka 2 - Standardní třídy zatížení

Třída zatížení	Jmenovité proudy pro měniče a zkušební podmínky pro montážní sestavy (hodnoty v % I_{dN})
I	100 % trvale
II	100 % trvale 150 % po dobu 1 minuty
III	100 % trvale 150 % po dobu 2 minut 200 % po dobu 10 sekund
IV	100 % trvale 125 % po dobu 2 hodin 200 % po dobu 10 sekund
V	100 % trvale 150 % po dobu 2 hodin 200 % po dobu 1 minuty
VI	100 % trvale 150 % po dobu 2 hodin 300 % po dobu 1 minuty

Na základě opravy IEC 60146-1-1:1991/Cor.:1993-08 se tabulka 6 se nahrazuje takto:

Tabulka 6 - Zkušební napětí pro střední napětí


Síťové napětí kV	Rázové napětí (1,2 μs/50 s) kV - vrcholová hodnota	Střídavé napětí průmyslového kmitočtu kV - efektivní hodnota
$0,5 < U_{LN} \leq 1,1$	nepoužívá se	$1 + 2 U_M / \sqrt{2}$
$1,1 < U_{LN} \leq 3,6$	nepoužívá se	$3 U_M / \sqrt{2}$
$3,6 < U_{LN} \leq 38$	$15 + 3 U_M / \sqrt{2}$	$4 + 1,8 U_M / \sqrt{2}$

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60146-1-1 OPRAVA 1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
 Rok vydání 1999, 2 strany
 Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

57844 Cenová skupina 403



8 590963 578446