

**Práce pod napětím – Obuv pro elektrickou ochranu –
Část 1: Izolační obuv a návleky****ČSN
EN 50321-1
OPRAVA 2
35 9725**

Corrigendum

ČSN EN 50321-1 (35 9725) Práce pod napětím – Obuv pro elektrickou ochranu – Část 1: Izolační obuv a návleky z října 2018 se opravuje takto:

Do Národní předmluvy se před článek Vypracování normy doplňuje tento článek:

Upozornění na Národní poznámku

Do 2. odstavce kapitoly A.2 byla doplněna vysvětlující Národní poznámka.

V Evropské předmluvě se 11. odrážka opravuje takto:

- periodická kontrola;

K kapitole 1 Rozsah platnosti se 3. odstavec nahrazuje takto:

Antistatická obuv, obuv odolná proti úrazu elektrickým proudem a vodivá obuv nejsou předmětem této normy.

V článku 4.1 Elektrické třídění se v poslední větě nahrazuje slovo „elektrické“ slovem „elektricky“.

V článku 4.4.1 se ve 3. odstavci, 1. větě nahrazuje sousloví „periodické prohlídky“ souslovím „periodické kontroly“.

K článku 5.2.2.4 se 1. věta nahrazuje takto:

Každá jednotka musí být podrobena zkoušce výdržným AC napětím uvedeným v tabulce 2 nebo v tabulce 3, jak je podrobně popsáno v 5.2.1.

V článku 5.2.5 se odrážky nahrazují takto:

1. odrážka:

- třída zkušebního napětí (třída obuvi);

4. odrážka:

- shody s podmínkami prostředí při zkoušení;

7. odrážka:

- AC zkušební proud měřený v tabulce 2 nebo tabulce 3;

V kapitole A.2 se 1. odstavec nahrazuje takto:

Periodická kontrola se skládá z důkladné vizuální prohlídky a případně z elektrické zkoušky provedené v intervalech podle doporučení výrobce a národních předpisů.

V kapitole A.2 se ke 2. odstavci doplňuje odkaz na Národní poznámku^{NP1)} s následujícím textem:

NÁRODNÍ POZNÁMKA Tato věta mění pravou myšlenku zkoušení, i když je to tak uvedeno v originálu EN 50321-1:2018. V tomto kontextu by se zkoušelo podle článků s typovou zkouškou a obuv, která se vyzkouší, by se již nesměla používat. Správně by měl být odkazován článek 5.2.4 a z tohoto článku je pak odkaz na zkoušky podle článku 5.2.2.3 nebo 5.2.2.5. Z výše uvedeného by věta měla být: *Žádná elektricky izolační obuv nebo návleky nemají být použity po 12 měsících od data vydání pro použití, pokud nebyly znovu přezkoušeny podle 5.2.4.*

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN EN 50321-1 OPRAVA 2



510249

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2020, 2 strany
Cenová skupina 998

