

Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím**ČSN
EN 60855
OPRAVA 1
35 9711**

idt IEC 60855:1985/Cor.:1999-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60855:1998 je českou verzí opravy IEC 60855:1985/Cor.:1999-07. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60855:1998 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60855:1985/Cor.:1999-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60855 (35 9711) Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím z června 1998 se opravuje takto:

8.1.1 Všeobecné podmínky zkoušky

V prvním odstavci se nahrazuje „... roztokem trifluortrichloretylenu (CF₂CICFCI₂) ...“ takto:

„...isopropanolem (CH₃-CH(OH)-CH₃) ...“

Na konec tohoto odstavce se připojuje poznámka:

POZNÁMKA Je povinností zaměstnavatele aby zajistil, že odpovídající legislativa a bezpečnostní požadavky pro použití této chemikálie jsou splněny.

8.2.1 Všeobecné podmínky zkoušky

V prvním odstavci se nahrazuje „...trifluortrichloretylenem (CF₂CICFCI₂) ...“ takto:

„... isopropanolem (CH₃-CH(OH)-CH₃) ...“

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60855 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79264 Cenová skupina 403

