

**Práce pod napětím – Zkoušečky napětí –  
Část 1: Kapacitní zkoušečky pro střídavá  
napětí nad 1 kV****ČSN  
EN 61243-1+A1  
OPRAVA 1  
35 9724**

idt IEC 61243-1:1993/Cor.:1999-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 61243-1+A1:1999 je českou verzí opravy IEC 61243-1:1993/Cor.:1999-07. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 61243-1+A1:1999 is the Czech version of the Corrigendum IEC 61243-1:1993/Cor.:1999-07. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

**ČSN EN 61243-1+A1 (35 9724) Práce pod napětím – Zkoušečky napětí – Část 1: Kapacitní zkoušečky pro střídavá napětí nad 1 kV** z června 1999 se opravuje takto:

## 1 Rozsah platnosti

*Za první odstavec se doplňuje text:*

Prozatím bylo určeno, že:

- pro napěťové hladiny do 52 kV může být současná norma používána v plném rozsahu;
- pro napěťové hladiny nad 52 kV jsou elektrické zkušební postupy z hlediska jejich reprezentativnosti a proveditelnosti sporné.

Pro zkoušečky napětí pro použití nad 52 kV mají do publikace druhého vydání této normy výrobci a odběratelé dohodnout alternativní elektrické zkušební programy, například elektrické zkoušky založené na předchozích národních normách.

### 6.1.3 Zkoušky za deště

*V prvním odstavci v prvním řádku se nahrazuje „... ethylalkoholem ...“ takto:*

„... isopropanolem (CH<sub>3</sub>-CH(OH)-CH<sub>3</sub>) ...“

*Na konec tohoto odstavce se připojuje poznámka:*

**POZNÁMKA** Je povinností zaměstnavatele aby zajistil, že odpovídající legislativa a bezpečnostní požadavky pro použití této chemikálie jsou splněny.

### 6.4.7 Trvanlivost značení

*V prvním odstavci v druhém řádku se nahrazuje „... v ethylalkoholu ...“ takto:*

„... v isopropanolu (CH<sub>3</sub>-CH(OH)-CH<sub>3</sub>) ...“

## Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN EN 61243-1+A1 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**79038** Cenová skupina 403

