



**Elektrická příslušenství –
Pohyblivé chráničové přístroje
bez vestavěné nadproudové ochrany
pro domovní a podobné použití (PRCD)**

**ČSN 35 4190
OPRAVA 1**

idt HD 639 S1:2002/Cor.:2003-07

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy HD 639 S1:2002/Cor.:2003-07.

This corrigendum is the Czech version of the Corrigendum HD 639 S1:2002/Cor.:2003-07.

ČSN 35 4190 Elektrická příslušenství – Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD) z prosince 2002 se opravuje takto:

Příloha ZB

6.1 Doplnuje se:

Finsko

PRCD, které neodpovídají finskému¹ doplňujícímu požadavku v článku 9.32, musí být označeny takto:

„Varoitus! Saa kytkeä vain suojamaadoitettuun pistorasiaan“

„Varning! Jordfelsbrytaren måste alltid ansulatas till ett jordat uttag“

(Výstraha! Tento proudový chránič musí být vždy připojen k uzemněné zásuvce)

Tato informace musí být jasně viditelná, když je PRCD v normálním používání.

Island

PRCD, které neodpovídají finskému² doplňujícímu požadavku v článku 9.32, musí být označeny takto:

„Aövörun! Lekastraumsrofinn (Bilunarstaumsroffin) verður alltaf að tengjast í jarötengdan tengil.“

(Výstraha! Tento proudový chránič musí být vždy připojen k uzemněné zásuvce)

Tato informace musí být jasně viditelná, při normálním použití PRCD.

9.32 Výčet zemí „Norsko, Švédsko“ **se nahrazuje** výčtem „Finsko, Island, Norsko, Švédsko“.

¹ V německé verzi je uvedeno švédskému doplňujícímu požadavku, ve francouzské verzi je uvedeno norskému doplňujícímu požadavku.

² V anglické verzi uvedeno chybně finskému místo islandskému doplňujícímu požadavku, v německé verzi je uvedeno švédskému doplňujícímu požadavku a ve francouzské verzi norskému doplňujícímu požadavku.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČO 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické zařízení a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 35 4190 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

69456 Cenová skupina 403

