

**Pojistky nízkého napětí –  
Část 2-1: Doplnující požadavky pro pojistky určené  
pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně  
pro průmyslové použití) –  
Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných  
pojistek**

**ČSN 35 4701-2-1**  
ed. 7  
**OPRAVA 1**

Corrigendum

**ČSN 35 4701-2-1 ed. 7 Pojistky nízkého napětí – Část 2-1: Doplnující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) – Oddíly I až VI: Příklady typů normalizovaných pojistek** z března 2004 se opravuje takto:

*Strana 29 – poznámky k obrázku 1(I):*

<sup>13)</sup> Hrany nožů musí být zaobleny, aby se zabránilo poškození plochy kontaktů pojistkového spodku.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Ing. Václav Matějka, Kunštátská 1, 621 00 Brno, IČ 18764151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN 35 4701-2-1 ed. 7 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**72368** Cenová skupina 403

