

Práce pod napětím – Rukavice z izolačního materiálu

ČSN
EN 60903
ed. 2
OPRAVA 2
35 9716

idt IEC 60903:2002/Cor.2:2005-01

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 60903 ed. 2:2004 je českou verzí opravy IEC 60903:2002/Cor.2:2005-01. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 60903 ed. 2:2004 is the Czech version of the Corrigendum IEC 60903:2002/Cor.2:2005-01. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 60903 ed. 2 (35 9716) Práce pod napětím – Rukavice z izolačního materiálu z července 2004 se opravuje takto:

8.4.1.1 Všeobecný postup zkoušky

V prvním odstavci se opravuje

„... 100 $\mu\text{S/cm}$...“

na správné

„... 100 $\Omega\cdot\text{m}$...“

9.2.2 Zkouška zkušebního vzorku rukavice

První rovnice pod tabulkou 7

$$I = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{i=5} i_n \quad \text{a} \quad i_n = \frac{\bar{C}_n - T_n}{C_n} \quad \text{se opravuje na správné}$$

$$I = \frac{1}{5} \sum_{n=1}^{n=5} i_n \quad \text{a} \quad i_n = \frac{\bar{C}_n - T_n}{C_n}$$

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jiří Holub

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60903 ed. 2 OPRAVA 2

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79336 Cenová skupina 403

