

**Měření elektrické energie – Předplatné systémy –
Část 31: Zvláštní požadavky – Statické činné
elektroměry (třídy 1 a 2) s předplacením**

**ČSN
EN 62055-31
OPRAVA 1
35 6135**

idt IEC 62055-31:2005/Cor.1:2007-07

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 62055-31:2006 přejímá anglickou verzi opravy IEC 62055-31:2005/Cor.1:2007-07. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 62055-31:2006 implements the English version of the Corrigendum IEC 62055-31:2005/Cor.1:2007-07. It has the same status as the official version.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 56 Elektrické měřicí přístroje

Pracovník Českého normalizačního institutu: Tomáš Pech

IEC 62055-31
(First edition – 2005)

**Electricity metering – Payment systems –
Part 31: Particular requirements – Static payment meters for active energy
(classes 1 and 2)**

CORRIGENDUM 1

Page 55

C.8 Dielectric strength

Fourth bullet, on page 55:

Instead of: “impulse test voltage at 1 kV peak”

Read: “impulse test voltage at 2 kV peak”

Fifth bullet, on page 55:

Instead of: “a.c. test voltage at 2 kV r.m.s.”

Read: “a.c. test voltage at 1 kV r.m.s.”

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 62055-31 OPRAVA 1

Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2008, 4 strany

81570 Cenová skupina 998



8 590963 815701