

**Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 2: Jističe**

ČSN
EN 60947-2
ed. 3
OPRAVA 1
35 4101

Corrigendum

ČSN EN 60947-2 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe z dubna 2007 se opravuje takto:

V článku 8.4 se text poznámky opravuje takto:

POZNÁMKA Pokud byla integrita dielektrických vlastností prokázána kontrolou materiálů a výrobních procesů, tyto zkoušky mohou být nahrazeny výběrovými zkouškami podle uznávaného plánu výběru vzorků (viz IEC 60410).

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 130 Elektrické přístroje nn, elektrické příslušenství a pojistky nn

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ivana Kuhnová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 60947-2 ed. 3 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79127 Cenová skupina 403

