

**Práce pod napětím –  
Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací  
a zkratovací soupravy**

**ČSN  
EN 61230  
ed. 2  
OPRAVA 1  
35 9722**

Corrigendum

**ČSN EN 61230 ed.2 (35 9722) Práce pod napětím – Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy** z července 2009 se opravuje takto:

*V příloze B, článek B.3 se nahrazuje text „Potom se přiloží pokud možno na konec hlavice uzemňovací tyče ohybová síla 5 kN u tyče s délkou do 3 m nebo 10 kN u tyče s délkou nad 3 m tam, kde je souprava pro uzemňování a zkratování připojena k tyči.“ následujícím textem :*

„Potom se přiloží pokud možno na konec hlavice uzemňovací tyče ohybová síla 50 N u tyče s délkou do 3 m nebo 100 N u tyče s délkou nad 3 m tam, kde je souprava pro uzemňování a zkratování připojena k tyči.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Energonorm, IČO 48066699, Ing. Jaroslav Bárta

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r n ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu [info@agentura-cas.cz](mailto:info@agentura-cas.cz).

## ČSN EN 61230 ed. 2 OPRAVA 1

504194



ČESKÁ  
AGENTURA PRO  
STANDARDIZACI

Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.  
Rok vydání 2018, 2 strany  
Cenová skupina 998



8 596135 041947