

**Rozváděče nízkého napětí –  
Část 1: Všeobecná ustanovení****ČSN  
EN 61439-1  
ed. 2  
OPRAVA 1  
35 7107**

Corrigendum

**ČSN EN 61439-1 ed. 2 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení** z května 2012 se opravuje takto:

*Článek 3.9.1.2 se opravuje takto:*

**3.9.1.2****ověřování porovnáním** (*verification comparison*)

strukturované porovnání navrženého uspořádání ROZVÁDĚČE, nebo části ROZVÁDĚČE, s referenčním uspořádáním ověřeným zkouškou

*Článek 3.9.1.3 se opravuje takto:*

**3.9.1.3****ověřování vyhodnocením** (*verification assessment*)

ověřování přísných konstrukčních pravidel nebo výpočtů, aplikovaných na vzorek ROZVÁDĚČE nebo na části ROZVÁDĚČŮ, aby se prokázalo, že návrh splňuje požadavky příslušné normy pro ROZVÁDĚČE

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Jan Horský, Elnormservis Brno, IČ 16316151

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## **ČSN EN 61439-1 ed. 2 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2015, 2 strany

**97822** Cenová skupina 998



8 590963 978222