

ICS 29.220.20

**ČSN**  
**EN 62877-1**  
**OPRAVA 1**  
36 4381

Leden 2018

**ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA**

**Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory –  
Část 1: Požadavky na elektrolyt**





EUROPEAN STANDARD

**EN 62877-1:2016/AC:2017-05**

NORME EUROPÉENNE

May 2017

EUROPÄISCHE NORM

---

ICS 29.220.20

English Version

**Electrolyte and water for vented lead acid accumulators - Part 1:  
Requirements for electrolyte  
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)**

Electrolyte et eau pour accumulateurs plomb-acide ouverts  
- Partie 1: Exigences pour l'électrolyte  
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)

Elektrolyte und Wasser für geschlossene Blei-Säure-  
Batterien - Teil 1: Anforderungen an Elektrolyte  
(IEC 62877-1:2016/COR1:2017)

This corrigendum becomes effective on 26 May 2017 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization  
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique  
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

### **Endorsement notice**

The text of the corrigendum IEC 62877-1:2016/COR1:2017 was approved by CENELEC as EN 62877-1:2016/AC:2017-05 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

---

**IEC 62877-1**  
Edition 1.0 2016-01

**IEC 62877-1**  
Édition 1.0 2016-01

**Electrolyte and water for vented lead acid  
accumulators –**

**Électrolyte et eau pour accumulateurs plomb-  
acide ouverts –**

**Part 1: Requirements for electrolyte**

**Partie 1: Exigences pour l'électrolyte**

**CORRIGENDUM 1**

**Table 4 – Maximum allowed impurity of  
diluted acid as operating electrolyte for  
lead-acid batteries in the density range  
≤ 1,30 kg/l**

**Tableau 4 – Impuretés maximales  
admises dans l'acide dilué utilisé  
comme électrolyte de fonctionnement  
des batteries plomb-acide dans la plage  
de densités ≤ 1,30 kg/l**

*Add, in the last column of line 8, the  
following three values in front of the  
dashed items:*

*La correction ne concerne que le texte  
anglais.*

30  
100  
200






**U p o z o r n ě n í :** Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

### **ČSN EN 62877-1 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2018, 8 stran

**503411** Cenová skupina 998



8 596135 034116