

**Nouzové zvukové systémy****ČSN  
EN 50849  
OPRAVA 1  
36 8012**

Corrigendum

**ČSN EN 50849 (36 8012) Nouzové zvukové systémy** z října 2017 se opravuje takto:

*V Tabulce B.1 – Minimální počet měřících bodů se šestý řádek*

Od 1 500 do méně než 2 000	15
----------------------------	----

*nahrazuje tímto řádkem:*

Od 1 500 do méně než 2 500	15
----------------------------	----

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## **ČSN EN 50849 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2018, 2 strany

**504162** Cenová skupina 998



8 596135 041626