

**Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) –  
Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky  
pro UPS používané v prostorách s omezeným  
přístupem**

**ČSN  
EN 62040-1-2  
OPRAVA 1  
36 9066**

idt IEC 62040-1-2:2002/Cor. 2:2004-02

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy IEC 62040-1-2:2002/Cor.2:2004-02.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum IEC 62040-1-2:2002/Cor.2:2004-02.

**ČSN EN 62040-1-2 (36 9066) Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) – Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem** ze srpna 2003 se opravuje takto:

Strana 9

**1.1 Rozsah platnosti**

*šestý odstavec, první řádek*

IEC 60924 se nahrazuje IEC 61347.

Strana 9

**Normativní odkazy**

*Doplňuje se k seznamu odkazů:*

IEC 600664 (všechny části) Koordinace izolace pro zařízení v nízkonapěťových systémech  
(*Insulation coordination for equipment within low-voltage systems*)

Strana 19

**5.2 SELV**

POZNÁMKA

1.2.8.6/RD se nahrazuje 1.2.8.7/RD

Strana 21

**5.9 Odpojování střídavého a stejnosměrného napětí**

POZNÁMKA, *první řádek*

**mohou** (can) se nahrazuje **měly by** (should)

Strana 25

**6.3 Svorky pro připojení vnějších napájecích vodičů**

*první odstavec*

*Ruší se ze seznamu odkaz na 3.3.9/RD.*

## **Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: J. Šmíd – NEALKO TANVALD, IČ 63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková

**U p o z o r n ě n í :** Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 62040-1-2 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2005, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

**72165** Cenová skupina 403



8 590963 721651