

Systemy nouzového únikového osvětlení**ČSN
EN 50172
OPRAVA 1
36 0631**

Corrigendum

ČSN EN 50172 (36 0631) Systemy nouzového únikového osvětlení z února 2005 se opravuje takto:

Název článku 5.4.2 a jeho text se opravuje takto:

5.4.2 Kabina (klec) výtahu

Výtahy představují problém, protože zážitek uzavření v temnu v malém prostoru po nevymezenou dobu není pouze nepříjemný, ale pro osoby nervózní či trpící klaustrofobií může být i škodlivý. Proto musí být nouzovým osvětlením specifikovaným v ustanovení pro protipanické osvětlení (veřejných prostorů) v EN 1838 vybavena i kabina (klec) výtahu, kterou mohou být dopravovány osoby. Toto nouzové osvětlení může být buď s vlastním zdrojem nebo může být napájené z centrálního zdroje napájení. V takovém případě se však vyžaduje napájení chráněné před požárem.

POZNÁMKA Podrobnější informace jsou uvedeny v EN 81-1.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 50172 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

74865 Cenová skupina 403

