

Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť

**ČSN
EN 12193
OPRAVA 1
36 0454**

Corrigendum

ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo a osvětlení – Osvětlení sportovišť ze srpna 2008 se opravuje takto:

V normativní příloze A se tabulka A.1 nahrazuje tímto novým zněním:

Tabulka A.1

Uvnitř		Srovnávací plocha		Počet bodů sítě			
		délka (m)	šířka (m)	délka	šířka		
Badminton (viz POZNÁMKA 1)	PA:	13,4	6,1	11	5		
	TA (max.):	18	10,5	11	7		
Kriket	PA:	32	20	15	9		
Kriketové sítě	PA:	33	4	15	3		
Šerm	PA:	14	2	11	3		
	TA (max):	18	5	11	3		
Pozemní hokej	PA:	40	20	15	7		
	TA:	44	24	15	7		
Lední hokej/krasobruslení (viz POZNÁMKA 3)	PA:	60	30	17	9		
Raketbal (viz POZNÁMKA 2)	PA:	18,3	9,1	11	5		
Squash (viz POZNÁMKA 2)	PA:	9,7	6,4	9	5		
Stolní tenis	PA:	9	4,5	9	3		
Třída	Vodorovná osvětlenost		Svislá osvětlenost (pouze šerm)		Vodorovná osvětlenost (kriketové sítě)		R_a
	\bar{E}_m (lx)	E_{min}/\bar{E}_m	\bar{E}_m (lx)	E_{min}/\bar{E}_m	\bar{E}_m (lx)	E_{min}/\bar{E}_m	
I	750	0,7	500	0,7	1 500	0,8	60
II	500	0,7	300	0,7	1 000	0,8	60
III	300	0,7	200	0,7	750	0,8	20
POZNÁMKA 1 Žádná svítidla se nesmí umístit na části stropu, která je nad hlavní plochou.							
POZNÁMKA 2 Svítidla se mají umísťovat do vzdálenosti větší než 1 m od postranní stěny.							
POZNÁMKA 3 Pro montážní výšky pod 8 m má být podíl E_{min}/E_{max} větší než 0,5. Pro třídu III může být rovnoměrnost snížena na 0,5.							

ČSN EN 12193/Opr. 1

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Ing. Karel Dvořáček, IČ 74524607

Technická normalizační komise: TNK 76 Osvětlení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Kolomazník

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 12193 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2012, 2 strany

90111 Cenová skupina 998

