

**Svítlidla –  
Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky****ČSN  
EN 60598-1  
ed. 5  
OPRAVA 1  
36 0600**

Corrigendum

ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600) Svítlidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky z července 2009 se opravuje takto:

**ODDÍL 4: KONSTRUKCE****4.16.2 Svítlidla pro připevnění na normálně hořlavé podklady**

Text POZNÁMKY pod třetím odstavcem se nahrazuje tímto zněním:

POZNÁMKA Lepidlo ani žádný podobný prostředek se pro připevnění k předřadníku/transformátoru nedovoluje.

**ODDÍL 9: ODOLNOST PROTI VNIKNUTÍ PRACHU, PEVNÝCH CIZÍCH TĚLES A VODY****9.2 Zkoušky na vniknutí prachu, pevných cizích těles a vody**

Text páteho odstavce se nahrazuje tímto zněním:

Pro zkoušky podle článků 9.2.0 až 9.2.9 se svítlidla musí připevnit a připojit jako pro normální používání a umístit v nejnevýhodnější poloze, a to včetně ochranných průsvitných krytů, pokud tyto existují.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČ 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

### **ČSN EN 60598-1 ed. 5 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2014, 2 strany

**96230** Cenová skupina 998



8 590963 962306