

**Zásobování plynem – Plynovody v budovách –  
Nejvyšší provozní tlak  $\leq 5$  bar –  
Provozní požadavky****ČSN  
EN 1775  
OPRAVA 1  
38 6441**

Corrigendum

**ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak  $\leq 5$  bar – Provozní požadavky** z května 1999 se opravuje takto:

*K poznámce k článku 4.4.2.1 se doplňuje národní poznámka <sup>3)</sup> pod čarou tohoto znění:*

<sup>3)</sup> NÁRODNÍ POZNÁMKA Vedení plynovodu místnostmi a prostory pro jiné účely je v ČR omezeno požadavky vyhlášky č. 137/1998 Sb..

*Národní poznámka <sup>3)</sup> k článku 5.1.9 se mění na národní poznámku <sup>4)</sup>.*

*Národní poznámka <sup>4)</sup> k článku A.1 se mění na národní poznámku <sup>5)</sup>.*

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 55 Plynová zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

### **ČSN EN 1775 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**76974** Cenová skupina 403

