

**Pojízdné hasicí přístroje –
Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost
a zkušební metody**

**ČSN
EN 1866-1
OPRAVA 1
38 9161**

Corrigendum

ČSN EN 1866-1 (38 9161) Pojízdné hasicí přístroje – Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody z února 2008 se opravuje takto:

Článek 6.1.3 se opravuje takto:

6.1.3 Doplnující požadavky na hasicí přístroje CO₂

Pro dobu činnosti hasicích přístrojů CO₂ platí, že:

- při TS_{max} nesmí být delší než hodnota stanovená při 20 °C;
- při TS_{min} nesmí být delší než 2,5násobek hodnoty stanovené při 20 °C.

Hodnota se stanovuje při 20 °C.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz.

ČSN EN 1866-1 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2017, 2 strany

501650 Cenová skupina 998



8 596135 016501