

---

**Pojízdné hasicí přístroje –  
Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost  
a zkušební metody****ČSN  
EN 1866-1  
OPRAVA 1  
38 9161**

---

Corrigendum

**ČSN EN 1866-1 (38 9161) Pojízdné hasicí přístroje – Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody** z února 2008 se opravuje takto:

*Článek 6.1.3 se opravuje takto:*

**6.1.3 Doplnující požadavky na hasicí přístroje CO<sub>2</sub>**

Pro dobu činnosti hasicích přístrojů CO<sub>2</sub> platí, že:

- při  $TS_{max}$  nesmí být delší než hodnota stanovená při 20 °C;
- při  $TS_{min}$  nesmí být delší než 2,5násobek hodnoty stanovené při 20 °C.

Hodnota se stanovuje při 20 °C.

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

U p o z o r ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace lze zaslat na e-mailovou adresu [info@unmz.cz](mailto:info@unmz.cz).

## **ČSN EN 1866-1 OPRAVA 1**

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha  
Rok vydání 2017, 2 strany

**501650** Cenová skupina 998



8 596135 016501