

**Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení –
Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba****ČSN
EN 13565-2
OPRAVA 1**

38 9221

idt EN 13565-2:2009/AC:2010-09

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13565-2:2009 je českou verzí opravy EN 13565-2:2009/AC:2010-09. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13565-2:2009 is the Czech version of the Corrigendum EN 13565-2:2009/AC:2010-09. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

ČSN EN 13565-2 (38 9221) Stabilní hasicí zařízení – Pěnová zařízení – Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba z listopadu 2009 se opravuje takto:

Na obrázku 2, v tabulce, ve druhém sloupci, na posledním řádku se text „max. 7 – 10 (0,25 – 0,37)“ nahrazuje zněním „7 až max. 10 (0,25 až 0,37)“.

V článku 5.2.2, ve druhé odrážce se text „30 m u nádrží s pevnou střechou“ nahrazuje zněním „30 m u pevných usměrňovačů proudu pěny“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: PAVUS, a.s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13565-2 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2010, 2 strany

87252 Cenová skupina 998

