

ČSN EN 295–1
(72 5201)

**Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní
a stokovou kanalizaci. Část 1: Požadavky**
Vydání: Leden 1995

V tabulce 11 se ve druhém řádku opravuje chybně uvedená hodnota mezní únosnosti ve vrcholovém zatížení (FN) 18 kN/m na správnou hodnotu 28 kN/m.