



**Akustika – Laboratorní zkoušky emise
hluku armatur a zařízení
vodovodních instalací –
Část 3: Montáž a provozní podmínky
průtokových ventilů a armatur**

**ČSN
EN ISO 3822-3
OPRAVA 1**

73 0536

Corrigendum

ČSN EN ISO 3822-3 Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vodovodních instalací - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur ze srpna 1998 se opravuje takto:

1) *Na titulní straně, na straně 3 a na straně 4 se název opravuje následovně:*

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur

2) *Strana 5*

V kapitole 0 se v 1. větě opravuje část věty zařízení vodovodních instalací na zařízení vnitřních vodovodů.

V kapitole 1 se ve 2. větě opravuje část věty rozměrem DN 32^{1)a} pro na rozměrem DN 32¹⁾ a pro.

V kapitole 2 se opravuje název EN ISO 3822-1 následovně:

EN ISO 3822-1 Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

V článku 3.1.1 se opravuje nadpis následovně :

3.1.1 Instalace

3) *Strana 6*

V článku 3.2 se opravuje poslední věta 2. odstavce následovně:

Změny směru smí být prováděny pouze pomocí jednoznačných oblouků o rozměru 1.

4) *Strana 7*

V článku 4.1.2 se opravuje 25 C na 25 °C.

V článku 4.1.5 se v 1. větě opravuje část věty přetlaku vody 0,3 MPa^{2)a} pak na přetlaku vody 0,3 MPa²⁾ a pak.

V tabulce 1, ve 2. sloupci se v nadpisu opravuje Mpa na MPa.

5) *Strana 8*

V článku 4.5.2 se 2. věta opravuje následovně:

Zkouší se při objemovém průtoku Q_2 a pokud to vyžaduje výrobní norma, také při objemovém průtoku Q_1 .

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN ISO 3822-3/Opr.1

Vydal a vytiskl ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 1998, 2 strany, náklad 1000 výtisků, 13126
Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10
Cenová skupina 403