

**Požární klasifikace stavebních výrobků
a konstrukcí staveb –
Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech
vystavených vnějšímu požáru**

**ČSN
EN 13501-5
OPRAVA 1
73 0860**

idt EN 13501-5:2005/AC:2006-11

Corrigendum

Tato oprava ČSN EN 13501-5:2006 je českou verzí opravy EN 13501-5:2005/AC:2006-11. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This Corrigendum to ČSN EN 13501-5:2006 is the Czech version of the Corrigendum EN 13501-5:2005/AC:2006-11. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

ČSN EN 13501-5 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru z března 2006 se opravuje takto:

B.4.2.4 Zkouška 4

V tabulce pro „Zkoušku prohoření (stupeň 2):“ se v části „Kritéria“ mění sloupce pro Třidu B_{ROOF(t4)} a třídu C_{ROOF(t4)} takto:

Pro Třidu B_{ROOF(t4)} se text „> 60 minut“ nahrazuje zněním „≥ 60 minut“.

Pro třídu C_{ROOF(t4)} se text

„≤ 60 minut

> 30 minut“

nahrazují zněním:

„< 60 minut

> 30 minut“.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut, IČ 48135283, Ing. Radek Špaček

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13501-5 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

77896 Cenová skupina 403

