

**Eurokód 4: Navrhování spřažených
ocelobetonových konstrukcí –
Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí
na účinky požáru**

**ČSN
EN 1994-1-2
OPRAVA 1
73 1470**

Corrigendum

ČSN EN 1994-1-2 (73 1470) Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru z prosince 2006 se opravuje takto:

Na straně 70 se tabulka D.2 nahrazuje takto:

Tabulka D.2 – Součinitele pro určení teploty částí ocelového plechu

Beton	Požární odolnost [min]	Část plechu	b_0 [°C]	b_1 [°C] . mm	b_2 [°C] . mm	b_3 [°C]	b_4 [°C]
Obyčejný beton	60	dolní pásnice	951	-1 197	-2,32	86,4	-150,7
		stěna	661	-833	-2,96	537,7	-351,9
		horní pásnice	340	-3 269	-2,62	1 148,4	-679,8
	90	dolní pásnice	1 018	-839	-1,55	65,1	-108,1
		stěna	816	-959	-2,21	464,9	-340,2
		horní pásnice	618	-2 786	-1,79	767,9	-472,0
	120	dolní pásnice	1 063	-679	-1,13	46,7	-82,8
		stěna	925	-949	-1,82	344,2	-267,4
		horní pásnice	770	-2 460	-1,67	592,6	-379,0
Lehký beton	30	dolní pásnice	800	-1 326	-2,65	114,5	-181,2
		stěna	483	-286	-2,26	439,6	-244,0
		horní pásnice	331	-2 284	-1,54	488,8	-131,7
	60	dolní pásnice	955	-622	-1,32	47,7	-81,1
		stěna	761	-558	-1,67	426,5	-303,0
		horní pásnice	607	-2 261	-1,02	664,5	-410,0
	90	dolní pásnice	1 019	-478	-0,91	32,7	-60,8
		stěna	906	-654	-1,36	287,8	-230,3
		horní pásnice	789	-1 847	-0,99	469,5	-313,0
	120	dolní pásnice	1 062	-399	-0,65	19,8	-43,7
		stěna	989	-629	-1,07	186,1	-152,6
		horní pásnice	903	-1 561	-0,92	305,2	-197,2

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Fakulta stavební, ČVUT v Praze, IČ 68407700, Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Zuzana Aldabaghová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 1994-1-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2007, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

79109 Cenová skupina 403

