

**Dešťové nádrže****ČSN 75 6261  
OPRAVA 1**

Corrigendum

**ČSN 75 6261 Dešťové nádrže** ze září 2004 se opravuje takto:

*V příloze B, článku B.1.1.1 se vzorec ruší a nahrazuje se vzorcem tohoto znění:*

$$V = 0,06 \cdot S_r \cdot q_c \cdot t_c - 0,06 \cdot Q_o \left[ t_c + t_d \left( 1 - \frac{Q}{S_r \cdot q_c} \right) \right] \text{ v m}^3$$

**Vypracování opravy normy**

Zpracovatel: Český normalizační institut Praha, IČ 48135283

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Pavel Hošek

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách, jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

**ČSN 75 6261 OPRAVA 1**

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2006, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

**76738** Cenová skupina 403

