
Stokové sítě a kanalizační přípojky

**ČSN 75 6101
OPRAVA 3**

Corrigendum

ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky z října 2004 se opravuje takto:

V článku 5.4.1.5 se znění první věty opravuje takto:

5.4.1.5 Vodotěsnost gravitačních stok, kanalizačních přípojek (potrubí) a šachet se zkouší podle ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610, vodotěsnost nádrží podle ČSN 75 0905 a vodotěsnost tlakových úseků systémů gravitačních stok (např. výtlačných potrubí z čerpacích stanic, ramen shybky a škrticích úseků) podle ČSN 75 5911.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Český normalizační institut Praha, IČ 48135283

Technická normalizační komise: TNK 95 Kanalizace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN 75 6101 OPRAVA 3

Vydal ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha
Rok vydání 2008, 2 strany

81854 Cenová skupina 998

