

**Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené
k lidské spotřebě –
Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená
metoda**

**ČSN
EN 806-3
OPRAVA 1
75 5410**

Corrigendum

ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda z října 2006 se opravuje takto:

V Národní předmluvě se na konci článku Souvisící ČSN ruší „POZNÁMKA“ bez náhrady.

Text národní poznámky NP⁷⁾ k Tabulce 2 se nahrazuje tímto novým zněním:

^{NP 7)} NÁRODNÍ POZNÁMKA Pro umyvadlo a umývátko s výtokovým ventilem DN 15 nebo pro umyvadlo a umývátko v administrativních budovách a prodejnách je hodnota $LU = 2$.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Praha, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 94 Vodárenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 806-3 OPRAVA 1

Vydal Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
Rok vydání 2009, 2 strany

83290 Cenová skupina 998

